

Messpreis der Stadtwärme Leoben
Stand März 2009

Messpreis für Beistellung der zur Messung des Wärmeverbrauchs
 erforderlichen Messanlage

KW	m³/h 55 °C	WMZ M-BUS	Qn m³/h	DN	MP (netto) STWL €/Mon
37	0,579	1,5	1,50	3/4"	6,41
50	0,782	1,5	1,50	3/4"	6,41
58	0,907	1,5	1,50	3/4"	6,41
73	1,141	1,5	1,50	3/4"	6,41
85	1,329	2,5	2,50	3/4"	6,41
93	1,454	2,5	2,50	3/4"	6,41
105	1,642	2,5	2,50	3/4"	6,41
140	2,189	3,5	3,50	1"	11,00
165	2,580	3,5	3,50	1"	11,00
190	2,971	3,5	3,50	1"	11,00
270	4,222	6,0	6,00	5/4"	11,00
345	5,395	10,0	10,00	6/4"	15,59
374	5,848	10,0	10,00	6/4"	15,59
420	6,567	10,0	10,00	6/4"	15,59
468	7,318	10,0	10,00	6/4"	15,59
550	8,600	10,0	10,00	6/4"	15,59
570	8,913	10,0	10,00	6/4"	15,59
700	10,945	15,0	15,00	50	23,84
800	12,509	15,0	15,00	50	23,84
1000	15,636	25,0	25,00	65	24,28
1200	18,764	25,0	25,00	65	24,28
1500	23,455	40,0	40,00	80	24,75
2000	31,273	40,0	40,00	80	24,75
3000	46,909	70,0	70,00	100	44,46

Spalte kW Anschlussleistung
 Spalte m³/h Berechnung mit Spreizung 55 °C
 Spalte WMZ ist Typenbezeichnung
 Spalte Qn ist Nenndurchfluss
 Spalte DN ist Rohranschluss